

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ТИХВИНСКИЙ РАЙОН) АДМИНИСТРАЦИЯ 4 микрорайон, д.42, г.Тихвин, Ленинградская область, 187556 Тел. (81367) 71047 Факс (81367) 71725 (тел.71729) E-mail: rajon@tikhvin.org  Администрация Тихвинского района 01-02-13-281/2022-1 16.02.2022 На № _____	Председателю постоянной комиссии по жилищно- коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Законодательного собрания Ленинградской области Коломыцеву М.В. Суворовский проспект, дом 67, 191311, Санкт-Петербург, E-mail: inessa_2407@mail.ru
--	--

Уважаемый Михаил Владимирович!

На Ваш запрос в администрацию Тихвинского района от 14.01.2022 года №22-2/22-23-0, по вопросу обращения граждан с жалобами о перерывах в электроснабжении в осенне- зимний период 2021-2022 годов в населенных пунктах районов Ленинградской области, информируем, что администрацией Тихвинского района произведен мониторинг обращений, поступающих в дежурно- диспетчерскую службу администрации Тихвинского района (далее ДДС) и администрации сельских поселений, от жителей и организаций Тихвинского района.

Направляю Вам результаты мониторинга полученной информации от ДДС, администраций сельских поселений и ресурсоснабжающих организаций (далее РСО) ПАО «Россети Ленэнерго» «ТхЭС» и АО «ЛОЭСК»«Восточные электрические сети»:

- 1) В Тихвинском городском поселении за период с сентября 2021года по январь 2022 года зафиксировано 28 отключений электроснабжения продолжительностью, не превышающей требований, установленных нормативными документами для электроприемников 3 категории надежности.
 - в сентябре 2021года- 2 отключения, в деревне Новый Погорелец и поселке Берёзовик, зона ответственности РСО ПАО «Россети Ленэнерго» «ТхЭС».
 - в октябре 2021года- 3 отключения, в 1а и 7 микрорайоне города Тихвина, зона ответственности РСО АО «ЛОЭСК»«Восточные электрические сети»;
 - в поселках Берёзовик и Царицыно Озеро, зона ответственности РСО ПАО «Россети Ленэнерго» «ТхЭС».
 - в ноябре 2021года- 1 отключение, улицы Артиллеристов, Большая Заводская, Шлиссельбургская, Октябрьская, Вяземская, зона ответственности РСО АО «ЛОЭСК»«Восточные электрические сети».
 - в декабре 2021года- 11 отключений, улицы Гагарина, Плаунская, Советская, Ленинградская, Саши Забелина, Полевая- Кузнецкая,

Боровая, Артиллеристов, Карельская, Тверская, 1, 2, 8 микрорайоны, зона ответственности РСО АО «ЛОЭСК» «Восточные электрические сети»;

поселки Берёзовик, Царицыно Озеро, Сарка, деревни Новый Погорелец, Старый Погорелец, Наволок, Лазаревичи, зона ответственности РСО ПАО «Россети Ленэнерго» «ТхЭС».

-в январе 2022 года- 11 отключений, улицы Карельская, Тверская, 1, 2, 8 микрорайоны, микрорайон Восточный, зона ответственности РСО АО «ЛОЭСК» «Восточные электрические сети»;

поселки Берёзовик, Царицыно Озеро, Сарка, деревни Новый Погорелец, Старый Погорелец, Наволок, Ялгино, Паголда, зона ответственности РСО ПАО «Россети Ленэнерго» «ТхЭС».

2) В сельских поселениях за период с декабря 2021 года по январь 2022 года зафиксировано 20 отключений электроснабжения продолжительностью, не превышающей требований, установленных нормативными документами для электроприемников 3 категории надежности.

- в Борском сельском поселении- 6 отключений, деревни Кайвакса, Дуброво, Бор, Сарожа, зона ответственности РСО ПАО «Россети Ленэнерго» «ТхЭС».

-в Ганьковском сельском поселении- 6 отключений, деревни Новинка, Новая Усть-Капша, Давыдовщина, зона ответственности РСО ПАО «Россети Ленэнерго» «ТхЭС».

-в Шугозерском сельском поселении- 5 отключений, деревни Шуйга, Погорелец, Поречье, Машково, зона ответственности РСО ПАО «Россети Ленэнерго» «ТхЭС».

-в Мелегежском сельском поселении- 4 отключения, деревни Плессо, Воложба, Кострино, Шибенец, зона ответственности РСО ПАО «Россети Ленэнерго» «ТхЭС».

- в Коськовском сельском поселении- 2 отключения, деревни Коськово, Коково, Саньково, Харитоновщина, Исаково, зона ответственности РСО ПАО «Россети Ленэнерго» «ТхЭС».

-в Горском сельском поселении- 3 отключения, деревни Пяхта, Прогаль, Павшино, Жар, Пинега, поселок Новый, зона ответственности РСО ПАО «Россети Ленэнерго» «ТхЭС».

Аварийные технологические нарушения, по информации из РСО ПАО «Россети Ленэнерго» «ТхЭС» и АО «ЛОЭСК» «Восточные электрические сети», были расследованы и связаны с неблагоприятными погодными явлениями (снегопад, обледенение, порывистый ветер), что подтверждается полученными предупреждениями от органов МЧС и ФГБУ «Северо- Западное УГМС (Гидрометеоцентр)». Причиной технологических нарушений явилось налипание снега на провода воздушных линий, перехлест проводов, падение деревьев и веток на провода из-за порывов ветра, что приводило к обрыву вязок проводов воздушных линий.

Глава администрации

Ю.А.Наумов