



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
**«ВСЕВОЛОЖСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»**
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

Колтушское шоссе, д. 138, г. Всеволожск
Ленинградская область, 188640
Тел. 8 (81370) 24-477, факс: 23-186
E-mail: org@vsevregru.ru

15.02.2022 № 546/1.0-15 отв.

На № _____ от _____

Председателю постоянной
комиссии по жилищно-
коммунальному хозяйству и
топливно-энергетическому
комплексу Законодательного
собрания Ленинградской области
М.В. Коломыцеву

Уважаемый Михаил Владимирович!

В ответ на Ваше письмо (исх.№22-2/22-23-0 от 14.01.2022) администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО направляет сведения о случаях, приведших к длительному, неоднократному перерыву электроснабжения в населенных пунктах Всеволожского района на территории следующих муниципальных образований:

- МО Колтушское СП – частые отключения электроснабжения в массиве «Аро» из-за перегрузки в электросети.
- МО «Муринское ГП» - частые отключения электроснабжения по ул.Оборонная в г.Мурино, ответственные организации АО «Оборонэнерго» и ООО «ЛОЭП». Отключений по причине перегрузок в сети электроснабжения и падения деревьев на ВЛЭП не было.
- МО «Щегловское СП» - частые отключения электроснабжения в дер.Плинтровка, а также по обращениям граждан в сети низкое электрическое напряжение, не соответствует заявленному.
- МО Сертолово – частые перебои электроснабжения в массиве «Белоостров» из-за ненормативного содержания электросетей ОАО «ОЭК» по причине неоплаты услуг по передаче электрической энергии со стороны ПАО «Ленэнерго».
- МО «Токсовское ГП» - неоднократное отключение электроснабжения на ВЛ-6кВ в дер.Рапполово, в том числе по причине перегрузки в сети.
- МО «Город Всеволожск» - в г.Всеволожске организацией МП «ВПЭС» зафиксировано 7 технологических нарушений по причине падения деревьев в охранную зону ВЛ-10 кВ, 2 технологического нарушения по

причине аварий в смежной сетевой организации ПАО «Ленэнерго», 22 технологического нарушения по причине повреждения изоляции оборудования на электроустановках МП «ВПЭС».

Заместитель главы администрации

А.В. Кондрашин



Исп. Маметьева Ирина Анатольевна
Береснев Алексей Дмитриевич
тел.: 8 (81370) 23-538

Лист согласования к документу № 546/1.0-15 отв. от 15.02.2022. В ответ на № 546/1.0-15 (17.01.2022)
Инициатор согласования: Маметьева И.А. Начальник отдела развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования (Администрация Всеволожского муниципального района Ленинградской области)
Согласование инициировано: 15.02.2022 11:44
Краткое содержание: Ответ на 546/1.0-15 Предоставить информацию о случаях, приведших к длительному, неоднократному перерыву электроснабжения в населенных пунктах района.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ			Тип согласования: последовательное	
N°	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
Тип согласования: последовательное				
1	Константинов С.А.		Согласовано 15.02.2022 14:01	-
Тип согласования: последовательное				
2	Кондрашин Алексей Витальевич		ЭП Подписано 15.02.2022 14:18	-