



РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

14.02.2022 № КиЭС/034/381
На № 016-912/2022 от 04.02.2022

Ответ на запрос

Требование
Лис
Филиал Публичного акционерного общества
«Россети Ленэнерго»
«Кингисеппские электрические сети»
188480, ЛО, г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 64
тел. 8 (81375) 2-26-42, факс 8 (81375) 2-42-92
e-mail: secr.knez@lenenergo.ru
www.lenenergo.ru
КПП 470702001, ОКТМО 41621101,
ИНН 7803002209, ОГРН 1027809170300

Заместителю главы
Администрации Лужского
муниципального района
Кузьмину Е.И.
e-mail: admin@adm.luga.ru

Уважаемый Евгений Иванович!

В ответ на Ваш запрос от 04.02.22г. направляю информацию об аварийных отключениях потребителей Лужского р-на ЛО с 01.10.21 по 10.02.22г. (Приложение №1 на 10-х листах).

С уважением,
Первый заместитель директора-
главный инженер филиала

А.А.Алексин



Администрация
Лужского МР

017-2124/2022
14.02.2022

Информация по отключениям потребителей с 01.09.2021года по 10.02.2022года в зоне ответственности ПАО Ленэнерго

КнЭС КРЭС,

по адресу: Лужский район

№ п/п	Наименование линии	Дата отключения	Продолжительность отключения (час.мин.)	Категория надёжности электроснабжения обесточенных потребителей	Вид отключения (аварийное/плановое)	Причина Отключения	Принятые меры по ликвидации аварии (отключения)*	Мероприятия, направленные на повышение надёжности электроснабжения потребителей	Источник финансирования работ (АПР, ИПР, другие)#
	ВЛ 35кВ Вердужская-1 (ЛВрд-1)	30.09.2021 10:01	0ч 48мин		Аварийное	ВЛ 35 кВ Осьмино - Вердуга (ВЛ 35 кВ Вердужская-1) в пролете опор 298-299 обнаружен обрыв нижнего провода деревом.	Провод восстановлен		
	ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 601 д.Песочный Мох	06.10.2021 19:17	1ч 30мин	III	Аварийное	ветка в пролете оп.11-12, включен АВ-0,4кВ Л-1	Снята ветка в пролете оп.11-12, включен АВ-0,4кВ Л-1		
	ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 179 д. Жглино	11.10.2021 20:09	1ч 25мин	III	Аварийное	МТЗ	Включён АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП № 179 д. Жглино		
	ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 180 Александровка	11.10.2021 20:11	1ч 24мин	III	Аварийное	МТЗ	Включён АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП № 180 Александровка		
	ВЛ-10кВ 43-10, Отпайка №6 от.110до КТП-591	12.10.2021 06:21	1ч 25мин	III	Аварийное	дерево в пролёте опор №108-109	Снято дерево в пролёте опор №108-109		

	ВЛ-0,4кВ Л-1 от СТП № 1201 п.КрасныйМая к	16.10.2021 20:40	1ч 51мин	III	Аварийное	МТЗ	Включен АВ- 0,4кВ Л-1 на ТП-1201.		
	ВЛ-10кВ 41-03	20.10.2021 17:31	0ч 49мин	III	Аварийное	ветка оп.6-7	Линия 41-03 питает ВЛ- 10кВ 44-02. Снята ветка оп.6-7		
	ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП № 1078 п.Тёсово 4	20.10.2021 20:08	1ч 18мин	III	Аварийное	МТЗ	На ТП-1078 включен АВ- 0,4 кВ.		
	ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 110 п. Герцена	20.10.2021 21:13	1ч 50мин	III	Аварийное	МТЗ	Включен АВ- 0,4кВ на ТП- 101 Л-1		
	ВЛ-10кВ 31- 03, Участок магистрали №2 от ЛР-52 до ЛР-54	21.10.2021 01:39	1ч 54мин	III	Аварийное	ветка пр. оп.173-174	Снята ветка пр. оп.173-174		
	ВЛ-0,4кВ Л-2 от ЗТП № 383 п. Заклинье	21.10.2021 05:34	0ч 48мин	III	Аварийное	МТЗ	Включен АВ- 0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 от ЗТП № 383 п. Заклинье		
	ВЛ-10кВ 44-05	22.10.2021 06:35	1ч 43мин	III	Аварийное	оп. 47-48 ветка.	пролет оп. 47- 48 снята ветка.		
	ВЛ-10кВ 31-06	22.10.2021 09:10	1ч 49мин	III	Аварийное	обрыв проводов оп.71-73 (упало дерево)	Устранен обрыв проводов оп.71-73 (упало дерево)		
	ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 1231 д.Бараново	22.10.2021 10:15	0ч 49мин	III	Аварийное	пролет оп. 11- 12 ветка.	пролет оп. 11- 12 снята ветка.		
	ВЛ-0,4кВ Л-1 от СТП № 1545 Натальино	22.10.2021 10:30	1ч 42мин	III	Аварийное	ветка пролет оп. 7-8	Снята ветка пролет оп. 7-8		

	ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 44 д. Гобжицы	22.10.2021 11:05	0ч 58мин	III	Аварийное	МТЗ	На ТП-44 включен АВ- 0,4кВ Л-1.		
	ВЛ 35 кВ Ретюнь - Володарская (ВЛ 35 кВ Володарская- 1)		1ч 37мин		Аварийное	В пролете опор №29-30 обнаружено выпавшее дерево.	В пролете опор №29-30 убрали выпавшее дерево.		
	ВЛ 35 кВ Скреблово - Торошковичи (ВЛ 35 кВ Торошковичес кая-1)		2ч 00мин		Аварийное	В пр оп № 114- 115 снято дерево без обрыва.			
	ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 1029 д.Дроздовка	22.10.2021 18:40	1ч 54мин	III	Аварийное	пролет оп. 14- 15 упало дерево.	пролет оп. 14- 15 снято дерево.		
	ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП № 788 п.Торошкович и	22.10.2021 20:47	1ч 36мин	III	Аварийное	МТЗ	Включен АВ- 0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП № 788 п.Торошкович и		
	ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП № 157 д.Крени	22.10.2021 21:22	1ч 36мин	III	Аварийное	Многочисленн ые повреждения на ВЛ-0,4кВ Л- 2 от ТП № 157 д.Крени	Многочисленн ые повреждения на ВЛ-0,4кВ Л- 2 от ТП № 157 д.Крени. Сняты деревья и ветки ВЛ- 0,4кВ Л-2 ТП157.		
	ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 506 (Л-43-10)	23.10.2021 05:00	1ч 54мин	III	Аварийное	МТЗ	На ТП-506 включен АВ- 0,4 кВ.Л-1.		
	ВЛ-10кВ 43-10	23.10.2021 07:21	0в 49мин	III	Аварийное	Упало дерево в пролёте оп. 99-100.	Снято дерево в пролёте оп. 99-100.		
	ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 293 д. Шалово	23.10.2021 12:03	1ч 20мин	III	Аварийное	МТЗ	Включили АВ- 0,4кВ Л-1.		

	ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 1078 п.Тёсово 4	23.10.2021 17:05	0ч 56мин	III	Аварийное	Упало дерево ВЛ-0,4кВ Л-1 пр12-11 ТП- 1078.	Снято дерево ВЛ-0,4кВ Л-1 пр12-11 ТП- 1078.		
	ВЛ-10кВ 379- 03	27.10.2021 03:21	0ч 38мин	III	Аварийное	Упала ветка с ТП-203.	Снята ветка с ТП-203.		
	ВЛ-10кВ 48-06	27.10.2021 23:50	0ч 48мин	III	Неотложное	оп. 18 обрыв провода деревом.	оп. 18 устранен обрыв провода деревом.		
	ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 404 д.Ушницы	28.10.2021 10:01	0ч 57мин	III	Аварийное	МТЗ	На ТП-404 включен АВ- 0,4 кВ Л-1.		
	ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 737 д. Жельцы	29.10.2021 00:53	0ч 57мин	III	Аварийное	МТЗ	Включен АВ- 0,4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 737 д. Жельцы		
	ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 169 д.Ст.Полицы	29.10.2021 01:27	1ч 18мин	III	Аварийное	МТЗ	Заменён ПК- 0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 169 д.Ст.Полицы		
	ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 65 д. Сабо	01.11.2021 22:49	0ч 56мин	III	Аварийное	МТЗ	Включён АВ- 0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 65 д. Сабо		
	ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 627 д.Сокольники	04.11.2021 12:01	1ч 20мин	III	Аварийное	МТЗ	На ТП-627 включен АВ- 0,4 кВ Л-1.		
	ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 404 д.Ушницы	06.11.2021 20:06	1ч 37мин	III	Аварийное	МТЗ	ТП- 404:включен авт.0.4кВ л№1.РПВ успешное.		
	ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП № 186 Володарское	08.11.2021 17:00	1ч 50мин	III	Аварийное	МТЗ	Включен АВ- 0,4кВ Л-3		
	ВЛ-10кВ 260- 10	08.11.2021 17:15	1ч 20мин	III	Аварийное	Оп.112-113 сук.	Оп.112-113 сброшен сук.		
	ВЛ-0,4кВ Л-1 от СТП № 1338 Парушино	08.11.2021 18:02	1ч 01мин	III	Аварийное	пролет оп. 11- 12 ветка.	пролет оп. 11- 12 снята ветка.		

	ВЛ-10кВ 262-06	08.11.2021 20:40	0ч 31мин	III	Аварийное	пролет оп. 4-5 упало дерево.	пролет оп. 4-5 снято дерево.		
	ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 338 д. Перечицы	12.11.2021 04:30	0ч 24мин	III	Аварийное	МТЗ	ао РПВ успешное Л-1		
	ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 940 д. Перечицы	13.11.2021 09:45	1ч 24мин	III	Аварийное	МТЗ	ао-замена ПН- 2 0,4кВ ф В.		
	ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 509 (Л-258-11)	13.11.2021 12:10	1ч 54мин	III	Аварийное	ветка в пролете оп.6-7 без обрыва провода.	Снята ветка в пролете оп.6-7 без обрыва провода.		
	ВЛ-10кВ 43-10	20.11.2021 21:51	0ч 25мин	III	Аварийное	ветка в пролёте опор №6-№7.	Снята ветка в пролёте опор №6-№7.		
	ВЛ-10кВ 258-15	28.11.2021 22:55	1ч 48мин	III	Аварийное	дерево в пролете оп.97- 98 без обрыва провода.	Снято дерево в пролете оп.97-98 без обрыва провода.		
	ПС 110 кВ Серебрянка (ПС 379)	30.11.2021 01:25	1ч 24мин		Аварийное	в пролете опор 41-42 обнаружено выпавшее дерево из-за охранной зоны ВЛ,ремонт провода не требуется.	в пролете опор 41-42 убрали обнаружено выпавшее дерево из-за охранной зоны ВЛ,ремонт провода не требуется.		
	ВЛ-10кВ 144-05	30.11.2021 10:28	0ч 58мин	III	Аварийное	Земля С=0	Снято дерево оп.61		
	ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 718 д. Конезерье	30.11.2021 21:03	1ч 12мин	III	Аварийное	МТЗ	Заменён ПК- 10 на ТП-718		
	ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 118 п. Держинского	01.12.2021 20:12	1ч 12мин	III	Аварийное	МТЗ			
	ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП № 1192 д. Люблино	02.12.2021 23:15	1ч 48мин	III	Аварийное	ветка в пр. 2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП № 1192 д. Люблино	Снята ветка в пр. 2-3 ВЛ- 0,4кВ Л-2 от КТП № 1192 д. Люблино		

	ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 70	03.12.2021 16:44	0ч 55мин	III	Аварийное		Включён АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 70		
	ВЛ 35 кВ Серебрянка - Ретюнь (ВЛ 35 кВ Серебрянская -1)		0ч 42мин		Аварийное	В пр. опор 17-18 обнаружена осина с обломанной верхушкой, выпавшая из глубины лесного массива, ремонт провода не требуется	В пр. опор 17-18 обнаружена осина с обломанной верхушкой, выпавшая из глубины лесного массива, ремонт провода не требуется		
	ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 179 д. Жглино	06.12.2021 02:10	1ч 49мин	III	Аварийное	пролет оп. 20-21 ветка.	пролет оп. 20-21 снята ветка.		
	ВЛ-10кВ 31-01, Присоед. секционирующее (кольцевое) Р-74 оп 112	06.12.2021 06:40	1ч 50мин	III	Аварийное	В пролете опор 130-131.	В пролете опор 130-131 снята ветка. Участок ВЛ-10кВ л.31-01 между Р-74 и ТП-180 введен в работу.		
	ВЛ-10кВ 260-03	08.12.2021 10:50	1ч 10мин	III	Аварийное	В пролетах оп. 109-110 дерево.	В пролетах оп. 109-110 снято дерево.		
	ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 294 д. Калгановка	10.12.2021 19:30	1ч 11мин	III	Аварийное	Перегруз.	Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-294. Перегрузка.		
	ВЛ-10кВ 379-11, Участок магистрали №1 от ПС379 до ЛР-43	13.12.2021 10:02	0ч 20мин	III	Аварийное	АО Р-59. Снято дерево в пр.оп.115-116.	АО Р-59. Снято дерево в пр.оп.115-116.		
	КВЛ-10кВ 538-10	13.12.2021 10:56	1я 24мин	III	Аварийное	ВЛ-10 кВ 538-10 дерево в пр.оп.120-121.	ВЛ-10 кВ 538-10 снято дерево в пр.оп.120-121.		

	ВЛ-10кВ 39-03	13.12.2021 12:30	0ч 37мин	III	Аварийное	оп.59-60 обнаружено дерево, между ПС-39 и ЛР- 111. л.39-03 запитана с л.39-02	оп.59-60 снято дерево, между ПС-39 и ЛР- 111. л.39-03 запитана с л.39-02		
	ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП № 179 д.Жглино	13.12.2021 22:50	1ч 12мин	III	Аварийное	МТЗ	На ТП-179 включен АВ- 0,4кВ Л-3		
	ВЛ-10кВ 379- 03	15.12.2021 06:50	0ч 48мин	III	Аварийное	ветка пр. оп.71-72	Сняли ветка пр. оп.71-72		
	ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 156 д. Бор	15.12.2021 08:23	0ч 25мин	III	Аварийное	МТЗ	Откл. АВ- 0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 156 д. Бор		
	ВЛ-10кВ 39-02	15.12.2021 10:07	0ч 48мин	III	Аварийное	дерево в пролете оп.5-6 на отп. к ТП- 188	Снято дерево в пролете оп.5-6 на отп. к ТП-188 без обрыва провода		
	ВЛ-10кВ 260- 05	15.12.2021 13:35	1ч 38мин	III	Аварийное	дерево в пролете оп.2-3 на отп. к ТП- 404 без обрыва провода	Снято дерево в пролете оп.2-3 на отп. к ТП-404 без обрыва провода		
	ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 35 д.Затуленье	15.12.2021 14:06	1ч 26мин	III	Аварийное	ветка в пролете оп.8-9 без обрыва провода	Снята ветка в пролете оп.8-9 без обрыва провода		
	ВЛ-10кВ 262- 05	18.12.2021 14:55	1ч 24мин	III	Аварийное	ВЛ-10 кВ 262- 05 дерево в пр.оп.151-152.	ВЛ-10 кВ 262- 05 снято дерево в пр.оп.151-152.		
	ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 248 потребительск	19.12.2021 16:25	0ч 37мин	III	Аварийное	МТЗ	Заменен ПН- 0,4кВ Л-1 ТП- 248		
	ВЛ-10кВ 260- 05	23.12.2021 13:07	1ч 48мин	III	Аварийное	дерево в пролете оп.143-144 без обрыва провода	Снято дерево в пролете оп.143-144 без обрыва провода		

ВЛ-0,4кВ Л-3 от МТП № 1152 д.СтСередка	24.12.2021 20:57	2ч 00мин	III	Аварийное	МТЗ	Включен АВ- 0,4кВ ТП-1152 Л-3		
ВЛ-10кВ 538- 09, Участок магистрالی №3 от ЛР185 до ТП847	24.12.2021 21:28	1ч 55мин	III	Аварийное	ветка отпайка к ТП-336 пр. оп.8-9	Снята ветка отпайка к ТП- 336 пр. оп.8-9		
ВЛ-0,4кВ Л-3 от МТП № 1152 д.СтСередка	25.12.2021 00:06	0ч 49мин	III	Аварийное	МТЗ	Включён АВ- 0,4 Л-3 ТП № 1152 д.СтСередка		
ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 968 потребительск	25.12.2021 11:50	0ч 32мин	III	Аварийное	МТЗ	На ТП-968 включен АВ- 0,4кВ Л-1		
ВЛ-0,4кВ Л-1 от МТП № 1152 д.СтСередка	25.12.2021 13:30	1ч 49мин	III	Аварийное	МТЗ	на ТП-1152 успешно включен АВ- 0,4кВ Л-1.		
ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП № 174 д. Кут	25.12.2021 20:30	0ч 50мин	III	Аварийное	Перегрузка Л- 2			
ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 9 д. Долговка	27.12.2021 10:28	1ч 48мин	III	Аварийное	МТЗ	Включен АВ- 0,4кВ ТП-9 Л-1		
ВЛ-10кВ 258- 08	27.12.2021 16:55	1ч 00мин	III	Аварийное	В пр. оп.20-21 ветка.	В пр. оп.20-21 спилена ветка.		
ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 158 Б. Озерцы	31.12.2021 18:15	1ч 48мин	III	Аварийное	МТЗ	Включён АВ- 0,4кВ Л-1		
ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 404 д.Ушницы	01.01.2022 01:54	1ч 12мин	III	Аварийное	ветка в пролёте опор №11-№12.	Снята ветка в пролёте опор №11-№12.		
ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 974 д.Низовская	04.01.2022 04:45	1ч 42мин	III	Аварийное	МТЗ	На ТП-974 включен АВ- 0,4кВ Л-1		
ВЛ-10кВ 258- 02	05.01.2022 09:45	1ч 12мин	III	Аварийное	Оп 160-161 за ЛР-324 ветка	Оп 160-161 за ЛР-324 снята ветка с проводов ВЛ- 10кВ.		
ВЛ-10кВ 538- 04	05.01.2022 10:45	0ч 24мин	III	Аварийное	между ЛР- 1024 и ТП-80. На отпайке к	Аварийное отключение участка ВЛ-		

						ТП-80 в пролете опор 27-28 дерево, без обрыва провода.	10кВ л.538-04, между ЛР-1024 и ТП-80. На отпайке к ТП-80 в пролете опор 27-28 снято дерево, без обрыва провода.		
	ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 1568 Муравейно	05.01.2022 17:20	1ч 55мин	III	Аварийное	В пролете опор 23-24 ветка. ВЛ-0,4кВ Л-1	Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-1568. В пролете опор 23-24 снята ветка. ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-1568 введена в работу.		
	ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 404 д.Ушницы	05.01.2022 21:37	1ч 48мин	III	Аварийное	МТЗ	РПВ успешное.		
	ВЛ-10кВ 262-06	06.01.2022 13:20	1ч 01мин	III	Аварийное	оп. 44-45 ветка.	оп. 44-45 снята ветка.		
	ВЛ-10кВ 258-08	06.01.2022 14:16	1ч 30мин	III	Аварийное	ветка пр.44-45.	Снята ветка пр.44-45.		
	КВЛ-10кВ 405-04	06.01.2022 17:26	1ч 18мин	III	Аварийное	оп. 33-34 ветка	оп. 33-34 снята ветка		
	ВЛ-10кВ 262-05	06.01.2022 22:25	1ч 54мин	III	Аварийное	между ВР-40 и ТП-970. В пролетах опор 220-221 ветка.	Аварийное отключение участка ВЛ-10кВ л.262-05, между ВР-40 и ТП-970. В пролетах опор 220-221 снята ветка.		
	ВЛ-10кВ 262-05, Присоед. секционирующее (кольцующее) 798	07.01.2022 09:58	1ч 42мин	III	Аварийное	дерево в пр.оп.224-225.	ВЛ-10 кВ 262-05 снято дерево в пр.оп.224-225.		

	ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 10 д.Н.Долговка	07.01.2022 17:40	0ч 54мин	III	Аварийное	МТЗ	РПВ успешное.		
	ВЛ-10кВ 379-07, Присоед. секционирую щее (кольцующее) 67	13.01.2022 07:10	1ч 42мин	III	Аварийное	дерево оп.189	Снято дерево оп.189		
	ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 404 д.Ушницы	14.01.2022 18:19	1ч 50мин	III	Аварийное	МТЗ	На ТП-404 включен АВ- 0,4кв.		
	ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 467 д.Влешковичи	14.01.2022 22:03	1ч 45мин	III	Аварийное	МТЗ	АО РПВ Л-1 успешное		
	ВЛ-0,4кВ Л-1 от МТП № 1207 Л35-14 д.Поддубье	14.01.2022 22:28	0ч 48мин	III	Аварийное	МТЗ	АО РПВ Л-1 успешное		
	ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП № 346 д.Ретюнь	15.01.2022 02:05	1ч 58мин	III	Аварийное	МТЗ	РПВ АВ-0,4кВ Л-2 успешно		
	ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 148 Мокрово	18.01.2022 18:03	0ч 48мин	III	Аварийное	МТЗ	АО АВ-0,4 кВ Л-1 . РПВ успешное.		
	ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 103 д. Слапи	20.01.2022 16:40	1ч 12мин	III	Аварийное	МТЗ	АО РПВ АВ Л- 1 успешное.		
	ВЛ-10кВ 31-02	30.01.2022 04:12	1ч 00мин	III	Аварийное	л.31-02 ветка в пр.оп.2-3 на отпайке к ТП- 198.	л.31-02 снята ветка в пр.оп.2-3 на отпайке к ТП- 198.		
	ВЛ-10кВ 262-05, Присоед. секционирую щее (кольцующее) Р-40	30.01.2022 06:48	1ч 36мин	III	Аварийное	Касание проводов ветками дерева оп.156- 157.	Выполнена опиловка.		
	ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП № 435 д. Щупоголово	30.01.2022 17:39	1ч 48мин	III	Аварийное	На ТП-435 включен АВ- 0,4 кВ Л-2. В пролёте оп. № 7-8 ветка без обрыва проводов.	На ТП-435 включен АВ- 0,4 кВ Л-2. В пролёте оп. № 7-8 снята ветка		