



**Администрация
Муниципального образования
Ломоносовский
муниципальный район
Ленинградской области**

ул. Владимирская, 19/15
г. Ломоносов, Санкт-Петербург, 198412

Телефон 423-00-30

Факс 423-36-90

E-mail: Lmn-reg@lomonosovlo.ru

Председателю постоянной комиссии
по жилищно-коммунальному
хозяйству и топливно-
энергетическому комплексу
Законодательного собрания
Ленинградской области
М.В. Коломыцеву

mail@lenoblzaks.ru


11.02.2022 № 02И-1052/2022
На № _____ от _____

Уважаемый Михаил Владимирович!

В ответ на Ваш запрос о предоставлении информации о случаях перерыва в электроснабжении в осенне-зимний период 2021-2022 годов в населенных пунктах Ломоносовского района Ленинградской области администрация Ломоносовского района (далее – администрация) направляет сведения, поступившие из единой дежурно-диспетчерской службы администрации и электросетевых организаций.

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Заместитель главы администрации
по безопасности и ЖКХ



А.А. Писцов

Исп. Брудер Евгений Эдуардович
Начальник отдела районного хозяйства
423-09-20



РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

26.01.2022

№

ГТЭС/032/376

На №

от

Филиал Публичного акционерного общества
«Россети Ленэнерго»

«Гатчинские электрические сети»

юридический адрес: 188300, ЛО, г. Гатчина,

ул. Карла Маркса, д. 73, литера А

почтовый адрес: 188300, Ленинградская область,
г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 8, строение 1, пом. I

тел. 8(81371)25-812 приемная; факс: 8(81371)30-843

e-mail: secr.gtes@lenenergo.ru

www.rosseti-lenenergo.ru

Заместителю главы

администрации

Ломоносовского МР

Писцову А.А.

Ответ на запрос

Уважаемый Алексей Андреевич!

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» в ответ на запрос от 18.01.2021 № 02и-318/2022 (вх. ГТЭС/032/320) направляет запрашиваемую информацию в соответствии с указанной формой. Обращаем Ваше внимание на то, что в перечне указаны только те объекты, которые входят в зону эксплуатационной ответственности филиала. За получением запрашиваемой информации по остальным объектам необходимо обратиться в смежные электросетевые организации.

Приложение: Перечень объектов на которых зафиксирован перерыв электроснабжения с указанием причины.

Директор филиала

Е.Н. Скляров



Марлухин Алексей Алексеевич
88137125803

Номер	Дата	Населенный пункт	Причина
3	08.11.2021	Гостилицкое СП д.Кр. Бор д. Н. Бор	Аварийное отключение от МТЗ на ПС-Дт ВЛ-10 кВ Ф-Дт-08
4	09.11.2021	Оржицкое СП д.Оржицы частично д.Петровское д.М.Забородье д.Вильповицы	Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Мартышкино - Встреча
16	27.11.2021	Лопухинское СП д.Глобицы д.Воронино	Аварийное отключение ВН-10 кВ на ТП-648
17	28.11.2021	Гостилицкое СП д.Ст.Бор д.Н.Бор д.Кр.Бор д.Клясино	Аварийное отключение на ПС-Дт ВЛ-10кВ Ф-Дт-08, повреждение на смежном оборудовании
19	30.11.2021	Гостилицкое СП д.Гостилицы частично	Выполнение неотложных работ на ТП-4523 ВЛ-0,4кВ по перераспределение нагрузок
22	03.12.2021	Лопухинское СП д.Лопухинка	Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Балтийская-7
23	03.12.2021	Гостилицкое СП д.Гостилицы частично	Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Балтийская-7
29	06.12.2021	Гостилицкое СП д.Гостилицы ул.Петровская, ул.Лесная	ТП-4523 перегорание ПН-0,4 кВ. По причине превышения предельно допустимых нагрузок, заменена ПН-0,4 кВ гл. руб-0,4 на 400А
30	07.12.2021	Оржицкое СП д.Вильповицы	ТП-608 аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-3. По причине превышения предельно допустимых нагрузок
31	07.12.2021	Гостилицкое СП д.Гостилицы ул.Петровская, ул.Лесная	Оперативные переключения в сети 110 кВ
33	08.12.2021	Гостилицкое СП д.Гостилицы ул.Петровская, ул.Лесная - задержка плановых работ	Производство неотложных работ на ТП-4523 по замене трансформатора (увеличение мощности)

34	08.12.2021	Гостилицкое СП д.Гостилицы ул.Петровская, ул.Лесная, ул.Сосновая	Производство неотложных работ на ТП-4523 по замене трансформатора (увеличение мощности)
40	10.12.2021	Оржицкое СП д.М.Забородье д.Б.Забородье д.Вильповицы д.Ильино	Аварийное отключение на ПС-СП ВЛ-10кВ Ф-СП-07 от МТЗ
41	11.12.2021	Оржицкое СП д.Вильповицы	ТП-608 аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-3. По причине превышения предельно допустимых нагрузок
42	11.12.2021	Оржицкое СП д.Петровское	Аварийное отключение на ПС-СП ВЛ-10кВ Ф-СП-01 от МТЗ
43	11.12.2021	Копорское СП д.Подмошье (2 дом)	ТП-666 ВЛ-0,4кВ повреждение изоляции СИП 0,4кВ
53	20.12.2021	Оржицкое СП д.Оржицы д.Петровское д.Вильповицы	Аварийное отключение ВЛ 35 кВ Гостилицкая-1
54	20.12.2021	Гостилицкое СП д.Гостилицы д.Дятлицы	Аварийное отключение ВЛ 35 кВ Гостилицкая-1
61	24.12.2021	Гостилицкое СП ул.Верхняя частично ч/с	ТП-681 аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-2. По причине превышения предельно допустимых нагрузок
70	31.12.2021	Оржицкое СП д.М.Забородье	ТП-613 аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-1. По причине превышения предельно допустимых нагрузок
72	04.01.2022	Дер. Лопухинка оздоровительный лагерь Берязняки	ТП-812 аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-5.
74	06.01.2022	Дер. Лопухинка оздоровительный лагерь Берязняки	ТП-812 аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-5
75	07.01.2022	Дер. Лопухинка оздоровительный лагерь Берязняки	ТП-812 аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-5
77	09.01.2022	Гостилицкое СП д.Дятлицы	Аварийное отключение на

			ПС-344 ВЛ-10кВ Ф-344-13 от МТЗ
78	09.01.2022	Гостилицкое СП д.Красный Бор д.Новый Бор	Переключения в сети 35 кВ
80	10.01.2022	Оржицкое СП д.М.Забородье, Вильповицы, Глядино.	Аварийное отключение на ПС-СП ВЛ-10кВ Ф-СП-13 от МТЗ
83	13.01.2022	Оржицкое СП д. Оржицы частично	Аварийное отключение ВЛ 35 кВ Гостилицкая-1
84	13.01.2022	Оржицкое СП д. Оржицы частично	Аварийное отключение ВЛ 35 кВ Гостилицкая-1
85	14.01.2022	Оржицкое СП д. Оржицы частично	Аварийное отключение ВЛ 35 кВ Гостилицкая-1
87	16.01.2022	Лопухинское СП д.Заостровье д. Муховицы	Аварийное отключение на ПС-344 ВЛ-10кВ Ф-344-15 от МТЗ
88	16.01.2022	Оржицкое СП д.Б. и М. Забородье д. Вильповицы.	Аварийное отключение на ПС-СП ВЛ-10кВ Ф-СП-07 от МТЗ



Филиал Акционерного общества
"ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
Западные электрические сети

188480, Ленинградская область, г. Хвостинское, ул. Карла Маркса, д. 66 тел: +7 (813 75) 25 221, факс: +7 (813 75) 28 902
kingnet@loesk.ru | www.loesk.ru

Исх. № 08-02/дс
От 02 февраля 2022
Вх. № 08-02/16 от 20.01.2022

Ломоносовский М.Р.

Заместителю главы администрации по
безопасности и ЖКХ
Писцову А.А.
Lmn-reg@lomonosovio.ru

Уважаемый Алексей Андреевич!

В ответ на Ваше запрос исх. №02и-318/2022 от 18.01.2022 года по фактам отключения электроэнергии по г. Сосновый Бор ф.169-101 «Систо-Палкино» в осенне-зимний период 2021 года сообщая, что:

04.11.2021 с 17:23-18:22 продолжительностью 1 ч действительно был перерыв в электроснабжении по причине падения дерева на ВЛ-10 кВ ф. 169-101, при неблагоприятных погодных явлениях (порывы ветра до 20 м/с).

В период с 01.01.2022г по 18.01.2022г. отключений электроэнергии не было. Резервного источника питания для ВЛ 10 кВ ф. 169-101 «Систо-Палкино» отсутствует. Присоединенные к выше указанной ВЛ-10кВ, являются потребителем 3 категории, перерыв в электроснабжении которых допускается не более 24 часов (ПУЭ-7 п.1.2.21).

При ликвидации аварийных отключений, устранение технологических нарушений организуется в максимально короткие сроки.

Приложение: отчет № 11.

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Западные электрические сети»

Рябов С.С.

Исп. старший диспетчер
РЭС г. Сосновый Бор
Горшкова Е.А.
8931993821



Администрация МО
Ломоносовский
муниципальный район
01-1189/2022
03.02.2022

Отчет № 11

Отключение электроснабжения за ноябрь 2021г.

№ п/п	Дата отключения	Название н.п.	Время отключения	Время подключения	Причина отключения
1	04.11.2021г.	Конорское СП д. Мустово д. Систо-Палкино	17:23	18:22	Падения дерева на ВЛ-10 кВ ф. 169-101 «Систо- Палкино», при неблагоприятных погодных явлениях (порывы ветра до 20 м/с).



01.02.2022 № ЮЭС/047/800
На № ЮЭС/047/536 от 20.01.2022

Ответ на запрос

Филиал Публичного акционерного общества
«Россети Ленэнерго»
«Южные электрические сети»
196608, Санкт-Петербург,
г. Пушкин, Сетевая ул., 22
тел. 466-09-11, 595-86-09, факс 476-74-85
e-mail: yues@lenenergo.ru
www.rosseti-lenenergo.ru
КПП 782002001, ОКТМО 40397000,
ИНН 7803002209, ОГРН 1027809170300

Заместителю главы
администрации по безопасности и
ЖКХ Ломоносовского МР
А.А. Писцову
Lmn-reg@lomonosovlo.ru

Уважаемый Алексей Андреевич!

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» в ответ на запрос от 18.01.2021 № 02и-318/2022 направляет запрашиваемую информацию в соответствии с указанной формой. Обращаем Ваше внимание на то, что в перечне указаны только те объекты, которые входят в зону эксплуатационной ответственности филиала.

Приложение: Перечень объектов на которых зафиксирован перерыв электроснабжения с указанием причины на 5 листах.

Первый заместитель директора-
главный инженер

Э.В. Краев

Герасимов В.Ю.
494-33-51

Перечень объектов

Дата отключения	Название н.п.	Время отключения	Время подключения	Причина
04.11.21г.	Виллозское ГП КП «Удачное» СНТ «М. Карлино» КП «Можайский Парк»	10.00	11.38	Аварийное отключение от МТЗ на ПС 345 ВЛ-10 кВ Ф.345-30
09.11.21г.	Пениковское СП д. Лангерево д. Кузнецы – задержка плановых работ	18.00.	20.20.	АВР по ревизии контактных соединений АВ-0,4кВ на ТП-5562П
12.11.21г.	Кипенское СП д. Кипень д. 43 А частично	16.00	13.11.21г. в 13.00.	ТП 361 аб. Повреждение контактного соединения на ВЛ-0,4кВ
12.11.21г.	Кипенское СП д. Кипень- частично -Задержка план. работ.	17.00	17.35	Присоединение ПКУ по заявке СНТ Колос на ВЛ-10кВ 391-09 ЛЗ31н-ППв16. Дополнительно выявилась необходимость в регулировке привода ЛР ППр522
12.11.21г.	Ропшинское СП п. Ропша- частично, ДНП, СНТ. - Задержка план. работ.	17.00	17.35	Присоединение ПКУ по заявке СНТ Колос на ВЛ-10кВ 391-09 ЛЗ31н-ППв16. Дополнительно выявилась необходимость в регулировке привода ЛР ППр522
18.11.21г.	Пениковское СП, дер. Пеники	06.00.	07.10.	На ПС 223 аварийное отключение В-6кВ Ф.223-07 от защиты МТО
18.11.21г.	Горбунковское СП д. Велигонты	11.00.	13.05.	ТП 369 повреждение ВЛ-0,4кВ Л2 сторонним транспортом
18.11.21г.	Аннинское ГП п. Аннино ул. 10-й Пятилетки	12.00.	16.42.	Аварийное отключение ВЛ-10 кВ Ф.191-08 по причине повреждения кабельной разделки Л:5823-472 оп№5
22.11.21г.	Виллозовское ГП д. Карвала д. Кавелахта	15.33.	19.00.	ТП-2184 Л-1 Выполнение АВР по устранению обрыва провода. Для безопасности производства работ дополнительно выводилась в ремонт ВЛ-10 кВ Ф.514-209 Л:581-2184
24.11.21г.	Пениковское СП д. Кузнецы д. Ускуля	21.20	22.57	Реконструкция ВЛ-6кВ Ф.Гпб-17. Оперативные переключения по Ф. Гпб-09

	д. Б. Коновалово д. Кукушкино д. Кабацкое			
25.11.21г.	Пениковское СП д. Кузнецы д. Ускюля д. Кукушкино д. Кабацкое д. Б. Коновалово	16.33	18.40	На РТП-621 РУ-6кВ яч. 11 отключался В-6кВ от МТЗ. По причине повреждения КЛ-6кВ Ф Гпб-17 Л 621 – 4551
30.11.21г.	Кипенское СП д. Кипень частично	9.50	20.10	Аварийное отключение ВЛ-10 кВ Ф.391-09 по причине повреждения изоляции в РУ-10 кВ ТП-331Н
02.12.21г	Аннинское ГП п. Аннино - частично д. Пески- частично д. Б. Томики	12.21	14.15	Аварийное отключение на ПС 110/10кВ «Аннино» В-10 кВ Ф.191-04. По причине повреждения КЛ-10 кВ Л:449-2067
05.12.21г.	Аннинское ГП д. Куттузи КП Город на ладони	11.50.	17.50. от ДГУ осн. схема 06.12.21 18.00	Аварийное отключение участка ВЛ -10 Ф.191-02 Л:ПП7-5568 Повреждение изоляции на ТП№2327
05.12.21г.	Аннинское ГП д. Куттузи ТСЖ Нижний Хутор	12.10.	17.55.	Аварийное отключение участка ВЛ -10 Ф.191-02 Л:ПП7-5568 Повреждение изоляции на ТП№2327
05.12.21г.	Аннинское ГП д. Иннолово ул. Большая Лифляндская	15.20 06.12. в 01.20.- повторное	06.12. в 00.45. 04.20. от ДГУ осн. схема - 06.12.21 14.00	ТП№5847 Аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-4. По причине превышения предельно допустимых нагрузок Производство АВР по замене АВ-0,4кВ Л-4
05.12.21г.	Аннинское ГП д. Алакюля	23.25. 06.12. в 02.50.- повторное	06.12. в 01.15. 06.10. от ДГУ осн. схема- 06.12.21 19.07	ТП№5604 Аварийное отключение АВ-0,4кВ к Т-РУ. Производство АВР по перераспределению нагрузок
06.12.21г.	Аннинское ГП СТН «Нижний Хутор»	12.07	14.00	Выполнение неотложных работ по профилактическому контролю РЗА (Изменение уставок на ПП7)
07.12.21г.	Аннинское ГП, д. Пигелево	14.00.	17.25.	ТП№5657 Аварийное отключение АВ-0,4кВ к Т-РУ. По причине превышения предельно допустимых нагрузок

08.12.21г.	Ропшинское СП д. Яльгелево частично д. Коцелово	22.00.	23.10.	Аварийное отключение участка ВЛ 10 кВ Ф.153-13 по причине повреждения изоляции на ТП№6273
09.12.21г.	Аннинское ГП д. Иннолово частично	23.08. повторно 01.15.	23.35. повторно восстановлено в 03.08.	ТП№5847 Аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-3. Производство АВР по замене кабельных наконечников Л-3
10.12.21г.	Аннинское ГП д. Иннолово ул. Большая Лифлинская	12.24	14.53	ТП№5847 Замена участка воздушного ввода Л-3 в ТП
10.12.21г.	Пениковское СП д. Н. Бронна д. Дубки д. Лимузи КП «Морские Сезоны»	18.55	19.42	Аварийное отключение В 6кВ Ф. Ирм-03 от защиты МТО. Нагрузка перераспределена на Ф. Ирмино-06
10.12.21г.	Большеижорское ГП п. Б. Ижора местечко Сагомилъе	18.55	19.42	Аварийное отключение В 6кВ Ф. Ирм-03 от защиты МТО. Нагрузка перераспределена на Ф. Ирмино-06
12.12.21г.	Пениковское СП д. Пеники частично	08.00.	12.12.21. 11.45	ТП-847П повреждение ПН Л.№6 по причине превышения предельно допустимых нагрузок
16.12.21г.	Ропшинское СП д. Малые Горки – задержка плановых работ	17.00.	19.00.	ВЛ-10кВ Ф391-11 ЛПС-ППв40 работы по присоединению ТП-6320
16.12.21г.	Горбунковское СП д. Райкузи частично, д. Разбегаево частично задержка плановых работ	17.00.	Райкузи в 19.05. Разбегаево в 22.24.	Замена ТП-346 ф395-09. Скрытый заводской дефект оборудования монтируемой ТП-6396
16.12.21г.	Горбунковское СП д. Райкузи частично	20.30.	22.03.	ТП№5840 Аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-4
17.12.21г.	Пениковское СП д. Б. Коновалово д. Ускуля д. Кузнецы д. Кукушино – не полнофазный режим	10.50.	12.00.	Повреждение на опоре №5 КВЛ-6кВ Ф. Гпб-17 Л 621-4551 ОЛ-4655
19.12.21г	Горбунковское СП д.Велигонты д.Райкузи д.Разбегаево	22.00.	23.36	Аварийное отключение В-10 кВ Т-1 на ПС110/10 395 «Большевик»
19.12.21г.	Ропшинское СП д. Олики	22.00.	23.36.	Аварийное отключение В-10 кВ Т-1 на ПС110/10 395 «Большевик»

19.12.21г	Низинское СП д.Узигонты	22.00.	23.36.	Аварийное отключение В-10 кВ Т-1 на ПС110/10 395 «Большевик»
20.12.21г.	Пениковское СП д. Кузнецы	11.00.	16.52.	На РТП-621 РУ-6кВ яч.11, 13 отключались В-6кВ от защиты МТЗ. Повреждение КЛ-6кВ Ф. Гпб-17 Л ПС-621
20.12.21г.	Аннинское ГП ТСН Нижний Хутор – задержка плановых работ	17.00.	19.00.	ВЛ-0,4кВ от ТП-2318 замена провода по причине возросших нагрузок у абонентов. Скрытый дефект изоляции провода
20.12.21г.	Аннинское ГП ТСН Нижний Хутор	19.15.	21.19.	ТП№2318 Аварийное отключение АВ-0,4кВ к Т-РУ. По причине превышения предельно допустимых нагрузок
21.12.21г.	Аннинское ГП д.Большие Томики	00.01. повторно в 05.20.	03.00. 06.05.	ТП№384 Аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-4
21.12.21г.	Аннинское ГП КП Иннолово парк	00.01.	00.40.	ТП№6250 Аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-1
21.12.21г.	Аннинское ГП ТСН Нижний Хутор задержка плановых работ.	17.00.	17.45.	ВЛ-0,4кВ от ТП-2318 замена провода по причине возросших нагрузок у абонентов
24.12.21г.	Ропшинское СП д. М. Горки	22.00.	23.00.	ТП 436 Повреждение ПН Л.№5 по причине превышения предельно допустимых нагрузок
25.12.21г	Аннинское ГП КП Аннинские высоты неполнофазный режим.	07.50.	15.48.	ТП 6174А Повреждение изоляции на ВЛ Л-1. СИП-0,4 кВ
25.12.21г	Ропшинское СП д.М.Горки \частично\	20.30.	22.10.	ТП 436 Повреждение ПН Л.№4 по причине превышения предельно допустимых нагрузок
26.12.21г.	Виллозское ГП д. Кавелахта	14.17	15.30	ТП 396 Повреждение ПН Л.№2 по причине превышения предельно допустимых нагрузок
26.12.21г.	Аннинское ГП д. Иннолово - ул.Октябрьская. д. Пески	21.03	д. Иннолово - 22.00 д. Пески- /от ДГУ/	1) ТП-365 Аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-2 2) ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6058 Л-1 оп.2 повреждение зажим на СИП-0,4 кВ 3) ТП-6058 РУ-0,4кВ аварийное отключение АВ-0,4кВ к Т, по причине превышения предельно

				допустимых нагрузок, (установлен РИСЭ)
28.12.21г.	Аннинское ГП п. Новоселье частично	15.50.	17.10.	Аварийное Отключение В-10 кВ Ф.175-103 по причине повреждения аб. К-10кВ к ТП-5986
30.12.21г. 31.12.21г.	Ропшинское СП д. М. Горки	20.51 00.35	31.12.21 00.15 00.55	ТП№5849 Аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-2. Производство АВР по переводу присоединения на резервный АВ-0,4кВ
05.01.22г.	Лаголовское СП д.Лаголово ул.Советская д.6.8.10.12.	04.00.	17.10.	Аварийное отключение Ф.153-11 от ТП -2044 По причине повреждения оборудования на ТП-476 (кабельная перемычка к Т-2) Потребители ТП 476 д.Лаголово переведены на РИСЭ
07.01.22г.	Виллозское ГП СНТ «Можайское»	18.10	19.20	ТП№2184 Аварийное отключение АВ-0,4кВ к Т-РУ. По причине превышения предельно допустимых нагрузок
10.01.22г	Пениковское СП д.Бронна ул.Центральная.	20.00.	00.40. 11.01.22г.	Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ между опорами №3, №4 ТП-891П
11.01.22г.	Пениковское СП д. М. Ижора	18.37 /вр. поступления инф. в ЕДДС/	19.54	Производство АВР по ремонту оборудования на ТП-845П
14.01.22г.	Аннинское ГП п. Аннино частично д. Б. Томики	09.37.	11.28.	Аварийное отключение ВЛ-10 кВ Ф.191-08 по причине повреждение опорной изоляции ППр-498