



**АДМИНИСТРАЦИЯ
Кировского
муниципального района
Ленинградской области**

Новая ул., д.1, г.Кировск, 187342
телефон (81362) 21-282,
факс (81362) 20-611
E-mail: adm_kmr@kirovsk-reg.ru

19.01.2022 № и-12-192/2022

На № _____ от _____

Депутату законодательного
собрания Ленинградской
области

М.В.Коломыцеву

Уважаемый Михаил Владимирович!

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - Администрация) доводит до Вашего сведения, что 15-16 декабря текущего года, после прохождения ледяных дождей на территории Суховского сельского поселения началось падение деревьев на просеках линий электропередач, и как следствие, обрыв сетей электроснабжения, находящихся на обслуживании филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новолодожские электрические сети».

Регулярные (ежедневные) отключения из-за аварийных ситуаций начались с 17 декабря 2021 года. В ЕДДС поселений и Кировского муниципального района поступило более 3000 обращений от жителей Назиевского ГП, Мгинского ГП, Суховского СП и Путиловского СП.

В декабре 2021—январе 2022 регулярные отключения электроэнергии происходили:

- в деревнях Шумского СП: д. Концы (частично), Речка, Войпала, Бабаново;
- во Мгинском ГП в деревнях: Кирсино. Сологубовка, Пухолово, Лезье, Иваново, Муя, Войтолово, Турышкино, Петрово, пос. Михайловский;
- в Назиевском ГП в МКД, расположенных по адресам: п. Назия, ул. Луговая, д.2-6, ул. Вокзальная, д.6, Комсомольский проспект 3,5,7,11,13, Школьный проспект 18,20, на газовой котельной по ул. Луговая, в частном секторе в микрорайонах: Станционный, Центральный, Желанное, Сассары, Лавский, в деревнях: Старая Мельница, Мучихино, Жихарево, Карловка, Лукинское, Никольское, Васильково, в ДНП «Радуга»;

- в Суховском СП во всех 18-ти деревнях: Бор, Верола, Выстав, Колосарь, д. Низово, Ручьи, Мостовая, Лаврово, д. Сухое, Гавсарь Гулково, Кобона, Леднево, Лёмасарь, Митола, Остров, Сандела, Чёрное.


На территории Суховского СП ежедневно происходило отключение абонентов от электроэнергетики, восстановлением электроснабжения занимались бригады специалистов ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» (далее РСО), до 23 декабря 2021 года на восстановлении электрических сетей работали – одна-две аварийные бригады, начиная с 23 декабря – 6 бригад. На территории МО Суховского СП и Шумского СП были дополнительно установлены 9 РИС для подключения потребителей по резервной схеме. Для расчистки просек была также доставлена спец.техника ПАО «Ленэнерго».

Для разрешения ситуации Администрацией было инициировано проведение совещаний 23.12.21 и 11.01.2022 (в режиме ВКС) с участием комитета по ТЭК Ленинградской области, администрации поселений (Барминой О.В.) и руководителей ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети».

Руководством ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» разработан перспективный план по расчистке и расширению просек до нормативных значений протяженностью 39 км и 8 км, но к данным работам возможно будет приступить только после схода снега: весной-летом 2022 года.

Администрацией Кировского района Ленинградской области информация о ситуации была доведена до комитета по ТЭК Ленинградской области, было также направлено ходатайство в адрес генерального директора ПАО «Ленэнерго» о выделении дополнительных ресурсов для восстановления надежного электроснабжения на территории Кировского района Ленинградской области.

Глава администрации



А.П.Шорников

Афанасьева А.А., 8-81362-. 21-693, afanasieva@kirovsk-reg.ru