



**ПРАВИТЕЛЬСТВО  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**КОМИТЕТ  
ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ  
КОМПЛЕКСУ**

191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, 3  
Для телеграмм: Санкт-Петербург, 191311  
Тел.: (812) 539-42-31  
Тел. / факс: (812) 539-51-59, 539-42-25  
E-mail: tek@lenreg.ru

28.08.2023 № 3-4747/2023

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Депутату по Кировскому одномандатному  
избирательному округу №9  
Законодательного Собрания Ленинградской  
области седьмого созыва - председателю  
постоянной комиссии по ЖКХ и ТЭК  
Законодательного собрания  
Ленинградской области  
**М.В. Коломыцеву**

**Уважаемый Михаил Владимирович!**

В соответствии с Вашими письмами от 21.07.2023 № 1-8640/2023 и от 16.08.2023 №1-9742/2023 сообщая следующее.

В заседании постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Законодательного собрания Ленинградской области 13.09.2023 с докладом по вопросу о мерах по повышению надежности электроснабжения жилых домов №28, №30, №32 по ул. Юбилейная в пос. Кузьмоловский Кузьмоловского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области выступит первый заместитель председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Егор Фёдорович Никитенко. Информационная справка для раздаточного материала прилагается.

Также направляю копию ответа на обращение председателя общественной палаты МО «Кузьмоловское городское поселение» Б.Г. Сайдаковского (копия письма от 17.08.2023 №3-4580/2023 прилагается).

Приложение: 1. информационная справка – на 3л. в 1 экз.  
2. копия письма от 17.08.2023 №3-4580/2023 – на 3л. в 1 экз.;

Председатель комитета



С.С. Морозов

Исп.: Ю.Ю. Паламарчук, 8 (812) 539-42-30

**Информационная справка к заседанию постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу  
Законодательного собрания Ленинградской области 13.09.2023 в 11-00**

Электроснабжение потребителей, проживающих по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловский, ул. Юбилейная, д. 28-32, по нормальной схеме осуществляется по КЛ-0,4 кВ от ТП-435, запитанной по ВЛ-10 кВ ф.601-6 от ПС-601 35 кВ «Токсово» (баланс МП «ВПЭС»), по 3 категории надежности. КЛ-0,4кВ, отходящие от кабельных киосков указанных домов до РУ-0,4 кВ ТП-435, протяженностью 200 м, 130 м и 90 м соответственно, являются бесхозяйными.

Данные МКД оснащены системами централизованного газоснабжения, для которых, в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», допускается подключение по 3 категории надежности электроснабжения.

В соответствии с п.31(б) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004г. N861, для 3 категории надежности допустимое число часов отключений в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая срок восстановления электроснабжения, за исключением случаев, когда для производства ремонта объектов электросетевого хозяйства необходимы более длительные сроки, согласованные с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

По информации МП «ВПЭС» за период с 01.01.2023 по 26.07.2023 по вышеуказанному адресу было зафиксировано 9 аварийных отключений электроснабжения. Подробная информация об отключениях представлена в письме МП «ВПЭС» (копия письма от 04.08.2023 № Ис/1732 прилагается).

В случае, когда заявитель самостоятельно изъявляет желание повысить категорию надежности электроснабжения или увеличить присоединенную мощность, в соответствии с действующим законодательством требуется направление заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям в ближайшую электросетевую компанию или в компанию, к сетям которой объекты заявителя присоединены. Таким образом, Управляющей компании ООО «Жилищно-коммунальная компания» в случае принятия решения о необходимости повышения категории надежности электроснабжения или увеличения присоединенной мощности необходимо направить заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям в электросетевую компанию. В соответствии с действующим Жилищным кодексом Российской Федерации с целью принятия легитимного решения собственниками помещений в МКД необходимо провести общее собрание собственников.

В этой связи в администрации Всеволожского муниципального района и Кузьмоловского городского поселения комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области было направлено ходатайство о необходимости в соответствии со ст.225 Гражданского кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2003 №580

«Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей» инициировать в возможно короткие сроки процедуру признания данных участков КЛ бесхозяйными с целью их дальнейшей постановки на муниципальный учет и передачи в хозяйственное ведение МП «ВПЭС».

Приложение: копия письма МП «ВПЭС» от 04.08.2023 № Ис/1732 -на 1л. 1экз.

Исп. Паламарчук Ю.Ю. (812) 539-42-30



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ВСЕВОЛОЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ»  
(МП «ВПЭС»)**

ИНН4703005850/КПП470301001  
188644, Россия, Ленинградская область,  
г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6-а  
Тел: 8(81370)25-412/Факс: 8(81370)29-329  
Email: [vpes@vsevpes.ru](mailto:vpes@vsevpes.ru)

Исх. № Ис/1732 От 04.08.2023г.

На № 3-4115/2023 от 26.07.2023 г.

«О предоставлении информации  
по отключениям электроэнергии в период 2022, 2023 г.  
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,  
п.Кузьмолловский, ул.Юбилейная»

Уважаемый Александрович Владимирович!

На Ваш запрос № 3-4115/2023 от 26.07.2023 г., о предоставлении информации отключениям электроэнергии по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п.Кузьмолловский, ул.Юбилейная сообщая, что в период с 01.01.22 г. по 26.07.23 г. произошли аварийные отключения в сетях 10 кВ ф.601-06 п.Токсово:


- 13.01.22 г. с 9-30 час. до 12-30 час., падение дерева в охранную зону ВЛ-10 кВ ТП-435-438.
- 06.02.22 г. с 19-40 час. до 22-40 час., ветровые нагрузки.
- 19.06.22 г. с 15-15 час. до 17-00 час., падение дерева в охранную зону ВЛ-10 кВ ТП-435-438.
- 13.08.22 г. с 15-20 час. до 16-10 час., авария в сетях 35 кВ ПАО «Ленэнерго».
- 25.08.22 г. с 16-10 час. до 18-00 час., повреждение оборудования ТП-224.
- 17.05.23 г. с 20-40 час. до 23-00 час., причина повреждение оборудования ТП-41 РУ-10 кВ.
- 21.05.23 г. с 5-40 час. до 7-30 час., причина повреждение оборудования ТП-2308 РУ-10 кВ ОАО «Оборонэнерго».
- 03.06.23 г. с 12-40 час. до 13-48 час., причина повреждение оборудования ТП-23 РУ-10 кВ.
- 10.06.23 г. с 19-45 час. до 22-40 час., причина повреждение ВЛ-10 кВ.

Директор

М.Н. Фефелов

Исп: Коняев Д.Б.  
т. 8(81370)24-146  
[ods.shef@vsevpes.ru](mailto:ods.shef@vsevpes.ru)


Правительство Ленинградской области  
Комитет по топливно-энергетическому  
комплексу  
Заместителю председателя  
комитета  
А.В.Клецко  
г.Санкт-Петербург, ул.Смольного, д.3,  
191311  
Тел./факс: (812) 539-51-59  
[iuiu\\_palamarchuk@lenreg.ru](mailto:iuiu_palamarchuk@lenreg.ru)



ПРАВИТЕЛЬСТВО  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ  
ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ  
КОМПЛЕКСУ

191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, 3  
Для телеграмм: Санкт-Петербург, 191311  
Тел.: (812) 539-42-31  
Тел. / факс: (812) 539-51-59, 539-42-25



Председателю общественной палаты  
МО «Кузьмолдовское городское поселение»  
**Б.Г. Сайдаковскому**  
[kuzmor@yandex.ru](mailto:kuzmor@yandex.ru)

**Уважаемый Борис Георгиевич!**

Ваше обращение по вопросу повышения надежности электроснабжения потребителей, проживающих по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмолдовский, ул. Юбилейная, д. 28-32 рассмотрено комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области в рамках установленных полномочий. По результатам рассмотрения сообщая следующее.

Электроснабжение потребителей, проживающих по указанному адресу, по нормальной схеме осуществляется по КЛ-0,4 кВ от ТП-435, запитанной по ВЛ-10 кВ ф.601-6 от ПС-601 35 кВ «Токсово» (баланс МП «ВПЭС»), по 3 категории надежности. КЛ-0,4кВ, отходящие от кабельных киосков указанных домов до РУ-0,4 кВ ТП-435, протяженностью 200 м, 130 м и 90 м соответственно, являются бесхозяйными.

По информации МП «ВПЭС» за период с 01.01.2023 по 26.07.2023 по вышеуказанному адресу было зафиксировано 9 аварийных отключений электроснабжения. Подробная информация об отключениях представлена в письме МП «ВПЭС» (копия письма от 04.08.2023 № Ис/1732 прилагается).

Дополнительно сообщая, что в случае, когда заявитель самостоятельно изъявляет желание повысить категорию надежности электроснабжения или увеличить присоединенную мощность, в соответствии с действующим законодательством требуется направление заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям в ближайшую электросетевую компанию или в компанию, к сетям которой объекты заявителя присоединены. Таким образом, Управляющей компании ООО «Жилищно-коммунальная компания» в случае принятия решения о необходимости повышения категории надежности электроснабжения или увеличения присоединенной мощности необходимо направить заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям в электросетевую компанию. В соответствии с действующим Жилищным кодексом Российской Федерации с

целью принятия легитимного решения собственниками помещений в МКД необходимо провести общее собрание собственников.

В этой связи в администрации Всеволожского муниципального района и Кузьмолдовского городского поселения направлено ходатайство о необходимости в соответствии со ст.225 Гражданского кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2003 №580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозных недвижимых вещей» инициировать в возможно короткие сроки процедуру признания данных участков КЛ бесхозными с целью их дальнейшей постановки на муниципальный учет и передачи в хозяйственное ведение МП «ВПЭС».

Приложение: копия письма МП «ВПЭС» от 04.08.2023 № Ис/1732 -на 1л. 1экз.

Первый заместитель  
председателя комитета



Е.Ф. Никитенко

Исп.: Ю.Ю. Паламарчук, 8 (812) 539-42-30



**ВПЭС**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ВСЕВОЛОЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ»  
(МП «ВПЭС»)**

ИНН4703005850/КПП470301001  
188644, Россия, Ленинградская область,  
г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6-а  
Тел: 8(81370)25-412/Факс: 8(81370)29-329  
Email: [vpes@vsevpes.ru](mailto:vpes@vsevpes.ru)

Исх. № 10/1832 от 04.08.2023 г.

На № 3-4115/2023 от 26.07.2023 г.

«О предоставлении информации  
по отключениям электроэнергии в период 2022, 2023 г.  
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,  
п.Кузьмоловский, ул.Юбилейная»

Уважаемый Александрович Владимирович!

На Ваш запрос № 3-4115/2023 от 26.07.2023 г., о предоставлении информации отключениям электроэнергии по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п.Кузьмоловский, ул.Юбилейная сообщаю, что в период с 01.01.22 г. по 26.07.23 г. произошли аварийные отключения в сетях 10 кВ ф.601-06 п.Токсово:

- 13.01.22 г. с 9-30 час. до 12-30 час., падение дерева в охранную зону ВЛ-10 кВ ТП-435-438.
- 06.02.22 г. с 19-40 час. до 22-40 час., ветровые нагрузки.
- 19.06.22 г. с 15-15 час. до 17-00 час., падение дерева в охранную зону ВЛ-10 кВ ТП-435-438.
- 13.08.22 г. с 15-20 час. до 16-10 час., авария в сетях 35 кВ ПАО «Ленэнерго».
- 25.08.22 г. с 16-10 час. до 18-00 час., повреждение оборудования ТП-224.
- 17.05.23 г. с 20-40 час. до 23-00 час., причина повреждение оборудования ТП-41 РУ-10 кВ.
- 21.05.23 г. с 5-40 час. до 7-30 час., причина повреждение оборудования ТП-2308 РУ-10 кВ ОАО «Оборонэнерго».
- 03.06.23 г. с 12-40 час. до 13-48 час., причина повреждения оборудования ТП-23 РУ-10 кВ.
- 10.06.23 г. с 19-45 час. до 22-40 час., причина повреждения ВЛ-10 кВ.

Директор

М.Н. Фефелов

Исп: Коняев Д.Б.  
т. 8(81370)24-146  
[ods.shef@vsevpes.ru](mailto:ods.shef@vsevpes.ru)

Правительство Ленинградской области  
Комитет по топливно-энергетическому  
комплексу  
Заместителю председателя  
комитета  
А.В.Клецко  
г.Санкт-Петербург, ул.Смольного, д.3,  
191311  
Тел./факс: (812) 539-51-59  
[iuiu\\_palamarchuk@lenreg.ru](mailto:iuiu_palamarchuk@lenreg.ru)