



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ»
(МП «ВПЭС»)

ИНН4703005850/КПП470301001
188644, Россия, Ленинградская область,
г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6-а
Тел: 8(81370)25-412/Факс: 8(81370)29-329
Email: vpes@vsevpes.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА
ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ
КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

С.С. МОРОЗОВУ

Исх. № 11981 От 07.09.2023

На №3-4985/2023 от 06.09.2023

[Информация по ЭСХ КЛ 0,4 кВ от ТП-435]

Уважаемый Сергей Сергеевич!

По вопросу надежности электроснабжения жилых домов №28, 30, 32 по ул. Юбилейная, п. Кузьмолровский сообщаем следующее:

1) Указанные дома подключены от сетей МП «ВПЭС» ТП-435 ф. 601-06. В соответствии с актами разграничения и технологического присоединения между МП «ВПЭС» и ООО «ЖКК» граница установлена в РУ-0,4 кВ ТП-435. В соответствии с актами дома являются потребителями 3 категории и получают питание по одному источнику питания. Таким образом, в соответствии с ПУЭ п. 1.2.18 повышение надежности электроснабжения не требуется.

2) В соответствии с обращением вх. 2465 от 01.08.2023 от депутата МО КПП Полубова С.А., о постоянных отключениях электроснабжения на ф. 601-06, по причине прохождения ЛЭП-10 кВ по болотистой и лесной местности сообщаем, что данный фидер находится в удовлетворительном техническом состоянии и соответствует эксплуатационным нормам и требованиям, что касается отключений за 2023 год.

3) С учётом обращений, мероприятия по реконструкции и модернизации участков ЛЭП-10 кВ ф.601-06 планируются к включению в инвестиционную программу предприятия на 2025-2029 годы.

В настоящий момент этап приемки КЛ 0,4 кВ от ТП-435 не проводился. Необходимо проведение обследования объектов электросетевого хозяйства.

Директор

М.Н. Фефелов

Исп. Злобин Д.А.
Тел. 8(81370) 46203